



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 20 kwietnia 2026 r.

ON-HK.903.199.2026

Sprawę prowadzi: Katarzyna Zapala
+48 61 2783277
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Dyrektor
Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

Dotyczy: przekroczenia parametru chloroform w niecce sportowej i w wodzie wprowadzanej do niecki sportowej z systemu cyrkulacji Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w nawiązaniu do pisma znak ON-HK.903.199.2026 z dnia 26.03.2026 r., na podstawie sprawozdań z badań nr: 291291/26/POZ, 291292/26/POZ z dnia 13.04.2026 r. wydanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody pobranej w dniu 07.04.2026 r. z niecki sportowej oraz wody wprowadzanej do niecki sportowej z systemu cyrkulacji nadal **nie spełnia wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie parametru chloroform, tj. w niecce sportowej $0,039 \pm 0,016$ mg/l, w wodzie wprowadzanej do niecki sportowej z systemu cyrkulacji $0,034 \pm 0,014$ mg/l przy wartości parametrycznej określonej w załączniku nr 2 część B ww. rozporządzenia, tj. max. 0,03 mg/l.

Powyższe wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań naprawczych, aby zlikwidować przyczynę występującego odchylenia ww. parametru od wymagań wskazanego na wstępie rozporządzenia.

Tutejszy Organ oczekuje na powtórkowe sprawozdania z badań w zakresie parametru chloroform z niecki sportowej i z systemu cyrkulacji wody wprowadzanej do niecki sportowej, o których poinformował Pan pismem nr OSR/DTiT/basen/1008/2026 z dnia 14.04.2026 r.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - przesłano e-Doręczenia
2. aa



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

