



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

04R-091 D1-570-1016

WPLYNEŁO

dnia: 02. 03. 2026

GNIĘŹNIEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

051 03.03.2026

Gniezno, 2 marca 2026 r.

ON-HK.903.90.2026

Sprawę Izabela Drela
prowadzi: +48 612783218
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

Dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: N/B/0424/2026, N/B/0425/2026, N/B/0426/2026 z dnia 25.02.2026 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli urzędowej dnia 10.02.2026 r. wydanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu stwierdza, że jakość wody pobranej z: umywalki, toalety szatni męskiej (najbliższy punkt czerpalny); umywalki, toalety damskiej ogólnodostępnej (punkt pośredni); umywalki, szatni nr 2 przy hali (punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika wody ciepłej) Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) – woda nadaje się do pryszniców.

Zgodnie z załącznikiem nr 3B ww. rozporządzenia, przeprowadzone badania wykazały brak skażenia ciepłej wody bakteriami Legionella sp. wskazujące, iż system jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia specjalnych działań, kolejne badania ciepłej wody użytkowej należy wykonać z częstotliwością określoną w załączniku nr 3B przywołanego na wstępie rozporządzenia.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

04R-041-DT-569-1026
WPLYNEŁO
dnia: 02.03.2026
GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
051 03.03.2026

Gniezno, 2 marca 2026 r.

ON-HK.903.108.2026

Sprawę Izabela Drela
prowadzi: +48 612783218
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

Dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: 111063/26/POZ z dnia 12.02.2026 r., 111059/26/POZ, 111060/26/POZ, 111061/26/POZ, 111062/26/POZ z dnia 13.02.2026 r., 111056/26/POZ, 111058/26/POZ z dnia 24.02.2026 r. oraz 111057/26/POZ z dnia 27.02.2026 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 10.02.2026 r. wydanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody pobranej z niecki sportowej, rekreacyjnej z aerozolem, Whirlpoola I, Whirlpoola II, wody wprowadzanej do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji, wody wprowadzanej do niecki sportowej z systemu cyrkulacji, wody wprowadzanej do niecki whirlpool z systemu cyrkulacji, wody wprowadzanej na pływalnię w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

OSI 04.03.2026
qr

OYR OSI-DI-584.2016



Gniezno, 3 marca 2026 r.

ON-HK.903.170.2026

Sprawę Izabela Drela
prowadzi: +48 612783218
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

Dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: 158037/26/POZ z dnia 26.02.2026 r., 158033/26/POZ, 158034/26/POZ, 158035/26/POZ oraz 158036/26/POZ z dnia 02.03.2026 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 24.02.2026 r. wydanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody pobranej z niecki sportowej, rekreacyjnej z aerozolem, Whirlpoola I, Whirlpoola II, wody wprowadzanej na pływalnię w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512