



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie



ON-HK.903.27.6.2024

*DT1-039 - do + dziękuję
22.03.2024*

Gnieźno, dnia 21.03.2024

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gnieźno

dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: 129891/24/POZ, 129892/24/POZ, 129893/24/POZ, 129896/24/POZ, 129897/24/POZ, 129898/24/POZ z dnia 18.03.2024 r. oraz 129894/24/POZ, 129895/24/POZ z dnia 19.03.2024 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 05.03.2024 r. wykonanych przez J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) za wyjątkiem przekroczenia parametru chloroformu w niecce sportowej, tj. $0,036 \pm 0,015$ mg/l (norma $\leq 0,03$ mg/l) oraz w systemie cyrkulacji niecki sportowej, tj. $0,036 \pm 0,015$ mg/l (norma $\leq 0,03$ mg/l).

Powyższe wskazuje na potrzebę podjęcia odpowiednich działań naprawczych, aby zlikwidować przyczyny występujących odchyień ww. parametrów od wymagań wskazanego na wstępie rozporządzenia.

Sprawozdania z badań powtórkowych należy niezwłocznie przesłać do tutejszego organu.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. Prezydent Miasta Gnieźna – Przesłano ePUAP
 3. aa
- A.B.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

A. Stejakowska
mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gnieźno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP