




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Dził + OSS - do r. 2025
2006.2025H

ON-HK.903.24.11.2025

Gniezno, dnia 13.06.2025 r.

OYR-DIT-OSS-1598-2018



on DIT
-nie widzę wogół
luminizacji na
dobre lasen o
do przesady i skutni
H

Gnieźnieńskiego Ośrodka
Rekreacji
ent 5
Gniezno

dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: N/B/2093/2025, N/B/2094/2025, N/B/2095/2025 z dnia 09.06.2025 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli urzędowej dnia 27.05.2025 r. wydanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu stwierdza, że jakość wody pobranej z: umywalki, toalety szatni męskiej (najbliższy punkt czerpalny); umywalki, toalety damskiej ogólnodostępnej (punkt pośredni); umywalki, szatni nr 2 przy hali (punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika wody ciepłej) Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) – woda nadaje się do pryszniców.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 część B ww. rozporządzenia, przeprowadzone badania wykazały brak skażenia ciepłej wody bakteriami *Legionella* sp. wskazując, iż system jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

Z uwagi na wyniki poprzednich badań prób wody pobranych w dniu 06.05.2025 r., w których stwierdzono wysokie skażenie ciepłej wody użytkowej bakteriami *Legionella* sp.,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP