




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie



ON-HK.903.24.14.2025

- DII - działanie zawieszono
- OSS - dla info na LLL
16.06.2025

Gniezno, dnia 13.06.2025 r.

Dyrektor Gnieźnińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

dotyczy: Pływalni Gnieźnińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr 348160/25/POZ. z dnia 23.05.2025 r., nr 348161/25/POZ. z dnia 29.05.2025 r. oraz nr 348157/25/POZ, 348158/25/POZ, 348159/25/POZ z dnia 03.06.2025r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 20.05.2025 r. wydanych przez J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) za wyjątkiem zbyt niskiej wartości parametru chloru wolnego w niecce rekreacyjnej z aerozolem tj. $0,34 \pm 0,03$ mg/l (norma 0,70-1,00 mg/l).

Powyższe wskazuje na potrzebę podjęcia odpowiednich działań naprawczych, aby zlikwidować przyczynę występującego odchylenia ww. parametru od wymagań wskazanego na wstępie rozporządzenia.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniem jakości wody, a sprawozdanie z badań powtórkowych należy niezwłocznie przesłać do tutejszego Organu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat – Przesłano e-Doręczenia
 2. Prezydent Miasta Gniezna – Przesłano e-Doręczenia
 3. aa
- A.B.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. św. Wawrzynia 1a | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP