

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna**
62-200 Gniezno, ul. Św. Wawrzyńca 18
tel. 61 426-22-42, 61 426-22-43
fax 61 426-27-77
NIP 784-199-35-98, REGON 000955250

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

*DIT ROSS - di.
+ cyfrowe naprawy do
halek w 2026 roku
+ zadanie w projekcie
30.05.2025*



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.150.2025

Gniezno, 30.05.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Błaszowską, Sekcja Higieny Komunalnej, Upoważnienie nr 8/2025
Monikę Binarsch Sekcja Higieny Komunalnej, Upoważnienie nr 7/2025
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 86 00, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno - Pływalnia
tel. 61 424 86 00, e-mail: kierownik@basengniezno.pl
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Michał Powalowski, Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 00, e-mail: urzad@gniezno.eu - właściciel
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Jacek Mańkowski, Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 86 00, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl - zarządzający
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7842501367 / 001007211 / 84.11.Z – właściciel

7840007054 / 001007211 / 85.51.Z - zarządzający

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Michał Powalowski, Prezydent Miasta Gniezna
Jacek Mańkowski, Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Małgorzata Goleń / Inspektor ds. administracyjno-technicznych / Jacek Mańkowski / Dyrektor GOSiR /
06.06.2024 r.,

Waldemar Siwka / szef służb ratowniczych GOSiR / Jacek Mańkowski / Dyrektor GOSiR / 27.03.2023 r.
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Małgorzata Goleń / Inspektor ds. administracyjno-technicznych,
Waldemar Siwka / szef służb ratowniczych GOSiR
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 28.05.2025 r. godz. 09.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie podlega ustawie z dnia 6 maja 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.05.2025 r. godz. 08.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 10 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu z uwzględnieniem procesów uzdatniania wody, mycia i dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni. Ocena postępowania z odpadami komunalnymi. Kontrola dokumentacji obiektu, orzeczeń lekarskich pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- a) Dokumentacja zdrowotna tj.: badania do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu sprzątającego, ratowniczego i konserwatorów – 41 osób, aktualna,
- b) Umowa nr URB/ZOM/48/2025 z dnia 02.01.2025 r. zawarta pomiędzy Urbis Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25 Gniezno a Miasto Gniezno ul. Lecha 6 62-200 Gniezno dot. Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5 - wywóz odpadów komunalnych z posesji Gniezno ul. Bł. Jolenty 5,
- c) Faktura VAT nr 105615/2025 z dnia 29.04.2025 r. za okres 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. Urbis Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno dot. wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

- d) Karty charakterystyki dot. środków: Minus pH, FlokTix, Gotix Glon, kwas siarkowy Gotix 96%, ChlorTix, B-001 Glon Fighter, DermTix, Z-002-AlkaliTix, S-001 TixSanit,
- e) Faktura VAT FS 10/04/2025 z dnia 04.04.2025 r. HUBERMAN Sp. z o. o., Zacisze 1, Grodzewo, 63-100 Śrem dot. zakupu środków do dezynfekcji wody basenowej, tj. Floktix, Minus pH, Chlortix, kwas siarkowy 96%, siarczan miedzi,
- f) Faktura nr 4718/2025 z dnia 11.04.2025 r. DARFOL Łukasz Imbierowicz ul. 17 Dywizji Piechoty 10, 62-200 Gniezno dot. zakupu środków czystości,
- g) Faktura VAT nr 158/GOTIX/05/2025 z dnia 08.05.2025 r. Zakład Produkcyjno-Usługowy „GOTIX W H GOTOWICZ” Waldemar Gotowicz, Zamość, ul. Merlina 5, 89-200 Szubin dot. zakupu środków czystości, tj. B-002 Germ Fighter, S-001 TixSanit,
- h) Decyzja - pozwolenie na obrót produktem biobójczym B-001-Glon nr UR.PB.6780.16 z dnia 26.10.2016 r.,
- i) Decyzja – pozwolenie na obrót produktem ChlorTix nr UR.PB.5982.1421.77.2016 z dnia 29.02.2016 r.,
- j) Zeszyty z zakresem wykonywanych prac I i II zmiany w miesiącu maj 2025 r. dot. kompleksu basenowego, tj.: plaża przybasenowa, szatnie, sanitariaty, ciągi komunikacyjne, hala sportowa, sala sportowa, biura administracji.
- k) Zapisy rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni – karty za okres maj 2025 r.,
- l) Dziennik punktu medycznego na pływalni,
- m) Dziennik pracy ratowników w miesiącu maj 2025 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- a) Upoważnienie z dnia 06.06.2024 r. dla Pani Małgorzaty Goleń wystawione przez Dyrektora GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 62-200 Gniezno.
- b) Upoważnienie nr 98 z dnia 27.03.2023 r. dla Pana Waldemara Siwki wystawione przez Dyrektora GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 62-200 Gniezno.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/08

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Właścicielem obiektu jest Miasto Gniezno, natomiast zarządzającym Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gnieźnie.

W stosunku do kontrolowanego podmiotu toczą się postępowania administracyjne. W dniu 20.05.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 19.05.2025 r. wydał Decyzję znak ON-HK.903.24.11.2025 stwierdzającą wysokie skażenie ciepłej wody użytkowej bakteriami *Legionella* sp. wody pobranej dnia 06.05.2025 r. w ramach kontroli urzędowej z instalacji wody ciepłej starej części Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno – dot. pryszniców. W dniu 16.05.2025 r. wszczęto postępowanie administracyjne w związku z przeprowadzoną kontrolą sanitarną Hali Sportowej ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno (protokół kontroli nr ON-HK.9020.123.2025 z dnia 07.05.2025 r.).

Podczas ostatniej kontroli sanitarnej dnia 14.05.2024 r. nr protokołu ON-HK.9020.2.129.2024 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli poinformowano i zapoznano stronę z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Obiekt działa na podstawie Uchwały Nr XXXVI/379/2017 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie zmiany Statusu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie.

Pływalnia usytuowana jest w budynku jednopiętrowym, czynna dla użytkowników siedem dni w tygodniu przez cały rok, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:15 do 22:00, w niedziele od 8:30 do 20:30.

Kontrolą objęto: hol wraz szatnią i ubikacjami ogólnodostępnymi, szatnie: 2 damskie, 2 męskie, 1 dla niepełnosprawnych, niecki basenowe: sportową, rekreacyjną z aerozłem, whirlpoole, zjeżdżalnie, pomieszczenia: ratowników, socjalne, do przechowywania sprzętu, dezynfekcji i środków czystości, podbasenie wraz z urządzeniami i magazynami do przechowywania środków do dezynfekcji i uzdatniania wody.

Obiekt zaopatrzony jest w instalację wodociągową, podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg miejski Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach, utrzymanych w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-technicznym. W dniu kontroli pojemniki nieprzepełnione. Wywóz odpadów zapewnia firma Urbis Sp. z o. o. Gniezno, ul. Chrobrego 24/25. W dniu kontroli okazano umowę nr URB/ZOM/48/2025 z dnia 02.01.2025 r. zawartą pomiędzy Urbis Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25 Gniezno a Miasto Gniezno ul. Lecha 6 62-200 Gniezno dot. Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5 (dot. wywozu odpadów komunalnych z posesji Gniezno ul. Bł. Jolenty 5) oraz Fakturę VAT nr 105615/2025 z dnia 29.04.2025 r. za okres 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. Urbis Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno dot. wywozu zmieszanych odpadów komunalnych. Teren wokół obiektu utwardzony, kostka brukowa – wydzielone miejsca parkingowe, dużo przestrzeni zielonej, trawa wykoszona.

Na terenie obiektu oprócz pływalni znajdują się: siłownia, pomieszczenie masażu, sauna sucha i łaźnia parowa, solarium oraz hala sportowa, które kontrolowane są odrębnie.

W głównym ciągu komunikacyjnym, przy wejściu na pływalnię znajdują się: szatnia na odzież wierzchnią i obuwiu (zapewniona apteczka pierwszej pomocy + zestaw AED) wraz z holem oraz ubikacje ogólnodostępne z wentylacją mechaniczną i zapewnionymi środkami higienicznymi (2 kabiny, 2 umywalki w części damskiej, 1 kabina, 2 pisuary i 1 umywalka w części męskiej, 1 kabina i 1 umywalka dla niepełnosprawnych).

Przy wejściu na obiekt usytuowana jest kasa rejestrująca liczbę osób wchodzących na pływalnię. Według wyjaśnień Inspektora ds. administracyjno-technicznych dzienna liczba osób korzystających z pływalni to 300 osób.

Ponadto w holu na tablicy umieszczony jest regulamin ogólny pływalni, regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane, ocena roczna z dnia 27.03.2025 r., aktualna ocena o jakości wody w pływalni z dnia 21.05.2025 r., Decyzja znak ON-HK.903.24.11.2025 z dnia 20.05.2025 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Na pływalnię basenową prowadzą osobne wejścia dla kobiet i mężczyzn, poprzez szatnie, natryski i brodzik dezynfekcyjny (zasilany wodą basenową).

W 2 szatniach damskich, 2 szatniach męskich i w 1 dla niepełnosprawnych zapewnione są: przebieralnie wraz z węzłem sanitarnym oraz szafki na odzież usytuowane na podmurówce, zamykane przez użytkowników. Ponadto duża ilość ławek i krzesełek o dobrym stanie sanitarno - technicznym.

W każdej szatni znajdują się:

- przebieralnie – 2 w części męskiej niebieskiej, 5 w części męskiej zielonej, 2 w części damskiej żółtej, 5 w części damskiej pomarańczowej, 4 dla niepełnosprawnych (wyposażone: w zamykane szafki na odzież; w części dla niepełnosprawnych dodatkowo zapewnione 4 siedziska i 1 przewijak),
- ubikacje – 2 w części męskiej niebieskiej, 2 w części męskiej zielonej, 2 w części damskiej żółtej, 2 w części damskiej pomarańczowej, 1 dla niepełnosprawnych,
- umywalki – 2 w części męskiej niebieskiej, 1 w części męskiej zielonej, 2 w części damskiej żółtej, 1 w części damskiej pomarańczowej, 1 dla niepełnosprawnych,
- natryski - 6 w części męskiej niebieskiej, 8 w części męskiej zielonej, 6 w części damskiej żółtej, 9 w części damskiej pomarańczowej, 4 dla niepełnosprawnych.

Osoby korzystające z basenu przechodzą przez pomieszczenia z prysznicami, które są zobowiązane do umycia się.

Szatnia męska niebieska i szatnia damska żółta są wyłączone z użytkowania z uwagi na Decyzję znak ON-HK.903.24.11.2025 z dnia 20.05.2025 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie dot. pryszniców – oznakowanie „nieczynne” na drzwiach wejściowych od holu i plaży basenowej.

Przejście z natrysków na halę basenową wyposażone jest w brodziki do dezynfekcji stóp. Brodziki posiadają rozmiary uniemożliwiające przejście z przebieralni na halę basenową, bez zamoczenia stóp. Według wyjaśnień Inspektora ds. administracyjno-technicznych brodziki są zasilane z uzdatnianej wody basenowej z większą ilością chloru o stężeniu 0,7 do 1,0 w ruchu ciągłym, natomiast brudna woda jest odprowadzana do kanalizacji. Całkowite opróżnianie brodzika, jego czyszczenie i dezynfekcję wykonuje się w nocy oraz na bieżąco 2 lub 3 razy dziennie. Nie prowadzi się zapisów stężenia chloru w brodzikach.

Na pływalni znajdują się niecki, tj. 1 niecka dla pływających (6 torów pływackich) o wymiarach 25x12 m i głębokości od 1,5 m do 2 m, 1 niecka rekreacyjna o wymiarach 13x8 m i głębokości od 0,9 m do 1,1 m wyposażona w gejzery wodne, bicze, kaskady i kanapę powietrzną, 2 niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny (tzw. whirlpool) oraz 5 brodzików do płukania stóp, otoczenie niecek to tzw. plaża basenowa wyłożona płytkami. W dniu kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny powierzchni ścian na hali nowego basenu, tj.: zacieki i złuszczone farba nad kanałami wentylacyjnymi oraz zacieki na suficie. Ponadto, na hali starego basenu stwierdzono odbarwione ściany nad płytkami. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli od Pani Małgorzaty Goleń, Inspektora ds. administracyjno-technicznych, możliwy termin usunięcia ww. nieprawidłowości to termin przerwy technologicznej, tj. wrzesień 2025 r.

Temperatura wody jest zróżnicowana: w niecce dla pływających 27°C, w niecce rekreacyjnej z aerozolem 32°C, a w whirlpoolach 34°C.

Ponadto zapewnione są dwie zjeżdżalnie z brodzikiem dla dzieci od lat 7 i dla dorosłych (2 rury zjazdowe – dłuższa 72m, krótsza 55m, temp. 31°C).

Według wyjaśnień Inspektora ds. administracyjno-technicznych na pływalni zapewnione są 3 systemy cyrkulacji tj. system cyrkulacji niecki dla pływających, system cyrkulacji niecki rekreacyjnej z aerozolem, system cyrkulacji whirlpooli. Woda z wodociągu kierowana jest do zbiornika przelewowego, dalej uzdatniana (chlorowanie, pH, koagulant), następnie na filtry, dalej do podgrzania i kolejne uzdatnianie wody (chlorowanie), później do niecki. Z niecki kierowana jest do zbiornika przelewowego i na filtry.

Do uzdatniania wody stosowane są: Gotix Minus pH płyn do obniżenia pH wody basenowej - data produkcji 22.04.2025 r., ważny 24 miesiące od daty produkcji, Floktix wykorzystywany do koagulacji zanieczyszczeń (data ważności 24 m-ce od daty produkcji, tj. 17.02.2025 r.), Gotix Glon wykorzystywany do zwalczania glonów, bakterii i grzybów – data produkcji 17.11.2024 r., ważny 24 miesiące od daty produkcji, kwas siarkowy Gotix 96% - ważny do 22.04.2027 r., ChlorTix – podchloryn sodu – używany do dezynfekcji wody - data produkcji 14.04.2025 r., ważny 6 miesięcy od daty produkcji.

Zapewnione jest wydzielone pomieszczenie do przechowywania sprzętu oraz do dezynfekcji i suszenia sprzętu wodnego, osobne pomieszczenie do przechowywania sprzętu porządkowego i środków czystości. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli od Pana Waldemara Siwki, szefa służb ratowniczych GOSiR, dezynfekcja sprzętu wykonywana jest co 7 dni, zapisy prowadzone są w zeszycie wykonywanych prac. W obiekcie znajduje się również pomieszczenie ratowników z umywalką, szafkami, pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków wraz z wydzieloną kuchenką i szatnią dla personelu. W dniu kontroli stwierdzono: nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny powierzchni ścian po lewej stronie w szatni dla pracowników, tj. zagrzybiona, zawilgocona powierzchnia ściany. Postępowanie administracyjne w powyższym zakresie prowadzone jest w sprawie dot. kontroli obiektu: Hala Sportowa ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno.

Utrzymaniem czystości bieżącej obiektu zajmuje się obsługa obiektu, prace wykonywane w godzinach nocnych i w ciągu dnia co 2 godziny oraz w razie potrzeby. W dniu kontroli przedstawiono do wglądu zeszyty z zakresem wykonywanych prac I i II zmiany w miesiącu maju 2025 r. dot. kompleksu basenowego, tj.: plaża przybasenowa, szatnie, sanitariaty, ciągi komunikacyjne, hala sportowa, sala sportowa, biura administracji. Stosowane środki: Domestos – do dezynfekcji toalet i podłóg ważny do 01.2026 r., DermTix – płyn do dezynfekcji powierzchni ważny do 12.06.2025 r., Z002 AlkaliTix – alkaliczny pianowy dezynfekujący preparat na bazie aktywnego chloru do czyszczenia powierzchni w przemyśle spożywczym oraz w miejscach użyteczności publicznej data produkcji 20.07.2024 r., ważny 12 miesięcy od daty produkcji, B002 Germ fighter płyn bakteriobójczy i czyszczący ważny do 28.02.2027 r., ECO SHINE Glass Shine płyn z alkoholem do mycia szyb i lusterek ważny do 03.02.2028 r., ECO SHINE Floor Orange – płyn z alkoholem o intensywnym pomarańczowym zapachu do ręcznego i maszynowego mycia podłóg ważny do 13.03.2028 r., ECO SHINE Sanit Shine – pianka czyszcząca i odkamieniająca do mycia łazienek, toalet, sanitariatów oraz fug ważny do 13.08.2027 r., TixSanit S-

001 środek czyszczący cegłę klinkierową, glazurę i inne kwasoodporne powierzchnie z osadów wapna, cementu

i innych zabrudzeń, środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych, łazienek, sanitariatów oraz pomieszczeń basenowych i szpitalnych ważny do 17.03.2027 r., Szop skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych ważny do 09.2027 r., mydło Merida w pianie ważny do 07.2026 r.

Pływalnia podzielna jest na część suchą i moką.

Urządzenia do uzdatniania wody znajdują się w podbaseniu. Stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń (magazynów) w podbaseniu, tj. wnęka przy szatni dla pracowników – łuszcząca się farba na ścianie; magazyn chemiczny dot. Gotix Minus pH – brudne, rdzawe płytki na ścianie i podłodze oraz brudna kratka wentylacyjna; pomieszczenie filtracji wody – na wysokości ok. 80 cm od podłogi łuszcząca się farba na ścianach; korytarz prowadzący do chlorowni nowego basenu – łuszcząca się farba na ścianach i suficie; pomieszczenie z fundamentem zjeżdżalni – zacieki na suficie, łuszcząca się farba na ścianie; pomieszczenie chlorowni nowego basenu – łuszcząca się farba na ścianach i suficie, brudna, rdzawa płytki na podłodze, zardzewiała futryna z miejscowymi ubytkami płytek otaczających futrynę; pomieszczenie filtrów i pomp starego basenu – łuszcząca się farba na ścianach ok. 1 m od podłogi. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli od Pani Małgorzaty Goleń, Inspektora ds. administracyjno-technicznych, możliwy termin usunięcia ww. uchybień to termin przerwy technologicznej, tj. wrzesień 2025 r. W podbaseniu w pomieszczeniach brak okien za wyjątkiem szatni dla personelu oraz pomieszczenia filtrów i pomp starego basenu, gdzie znajdują się okna. W dniu kontroli przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne w zakresie narażenia na radon w miejscu pracy wewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz poinformowano o możliwości wykonywania badań w powyższym zakresie, które zostały przekazane Pani Małgorzacie Goleń, Inspektorowi ds. administracyjno-technicznych.

Pływalnia jest basenem przelewowym z rynną, lustro wody w takim basenie jest zlicowane z powierzchnią plaży basenowej co daje efekt jednej płaszczyzny, woda odprowadzana jest po całym obwodzie basenu do rynny przelewowej skąd spływa swobodnie do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana jest za pomocą pompy obiegowej na filtr, następnie po uprzednim podgrzaniu woda wpływa do basenu poprzez system dysz umieszczonych w dnie basenu. Aby dokonać się cały cykl wymiany wody (przewalowań) znajdującej się w basenie potrzeba w niecce dla pływających 6 x 24h, w niecce rekreacyjnej 24 x 24h, w nieckach wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodnopowietrzny (tzw. whirlpoole) 143 x 24h.

Osobami obsługującymi urządzenia uzdatniania i dezynfekcji wody są Kierownik działu technicznego i 10 konserwatorów pracujących w systemie zmianowym.

Na terenie pływalni zamontowana jest wentylacja mechaniczna.

Prowadzony jest rejestr kontroli jakości wody na pływalni.

Odczyt parametrów wody prowadzony jest manualnie o godzinach: 05:30-06:00, 10:00, 14:00, 18:00 i 23:15, który obejmuje odczyt takich parametrów jak: odczyn pH, potencjał redoks, stężenie chloru: wolnego, związanego, ogólnego oraz temperaturę. Zawartość chloru w wodzie kontroluje Kierownik i 10 konserwatorów metodą kolorymetryczną, stosowane wzorce firmy Merck Chlorine HC460599 1.11160.0001, Test ważny do 31.10.2027 r. Poza tym oznaczane ww. parametry jak chlor wolny i związany, odczyn pH, potencjał redoks i temperatura odczytywane są automatycznie.

Pierwszy odczyt (godz. 05:30-06:00) prowadzony jest przed rozpoczęciem użytkowania pływalni.

Ostatnie odczytane parametry w dniu kontroli wynosiły:

- niecka dla pływających:

pH – 7,0; potencjał redoks – 846 mV; chlor wolny – 0,5; chlor związany – 0,3; chlor ogólny – 0,8; temperatura wody – 27 °C;

- niecka rekreacyjna z aerolem:

pH – 7,0; potencjał redoks – 778 mV; chlor wolny – 0,4; chlor związany – 0,3; chlor ogólny – 0,7; temperatura wody – 32°C;

- 2 niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno powietrzny (tzw. whirlpoole)

pH – 7,0; potencjał redoks – 742 mV; chlor wolny – 1,0; chlor związany – 0,3; chlor ogólny – 1,3; temperatura wody – 34°C;

Zarządzający pływalnią dokonuje systematycznie jak i udokumentowuje badania jakości wody, które są prowadzone zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody z pływalni ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gnieźnie – pismo znak ON-HK.903.27.26.2024 z dnia

25.11.2024 r., harmonogram poboru próbek wody z pływalni podpisany przez Dyrektora Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie w dniu 26.11.2024 r.

W pomieszczeniach tj. w podbaseniu znajdują się: dwa pomieszczenia dozowania preparatem Gotix Minus pH - podłogi i ściany łatwozmywalne, w płytkach ceramicznych, oświetlenie górne jarzeniowe, wentylacja mechaniczna, zamieszczona umywalka. Zapewniony magazyn chemiczny dla preparatu Gotix Minus pH płyn do obniżenia pH wody basenowej - data produkcji 22.04.2025 r., ważny 24 miesiące od daty produkcji. Pomieszczenie filtracji wody – dot. niecki rekreacyjnej z aerozolem + Whirlpoole/pomieszczenie konserwatora – posadzka betonowa, ściany malowane, 1 umywalka, wentylacja mechaniczna, oświetlenie górne jarzeniowe, stosowany preparat chemiczny – Floktix do koagulacji zanieczyszczeń (baniak plastikowy, data produkcji 17.02.2025 r., ważny 24 miesiące od daty produkcji, zamknięcie trwałe), natomiast dot. niecki rekreacyjnej (tory pływackie) – stosowany Gotix Glon wykorzystywany do zwalczania glonów, bakterii i grzybów, data produkcji 17.11.2024 r., ważny 24 miesiące od daty produkcji, pojemnik plastikowy, zamknięcie trwałe. Pomieszczenie chlorowania – podłoga i ściany łatwozmywalne w płytkach ceramicznych, wentylacja mechaniczna, oświetlenie górne jarzeniowe, wydzielone miejsce na środki ochrony indywidualnej, zapewnione myjki do przemywania oczu. Do dezynfekcji wody stosowane: kwas siarkowy Gotix 96% - data ważności – 22.04.2027 r., ChlorTix (pojemnik plastikowy, zlokalizowany w osobnym zamkniętym pomieszczeniu), data produkcji 14.04.2025 r., ważny 6 miesięcy od daty produkcji. W chlorowni zapewnione szafki z odzieżą ochronną tj. maski, fartuchy, okulary, rękawice, kalosze, pomieszczenie z natryskiem i oczomyjką, wentylacja pomieszczenia mechaniczna.

Podczas przerwy technologicznej (01.09.-20.09.2024 r.) Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gnieźnie wykonał:

- całkowitą wymianę wody w zbiornikach wyrównawczych, niecek w basenowych oraz whirlpooli,
- mycie i dezynfekcję zbiorników wyrównawczych, niecek basenowych oraz whirlpooli,
- czyszczenie (płukanie) i dezynfekcję zasobników cwu i sieci wentylacji,
- przegląd, naprawę i konserwację urządzeń stacji uzdatniania wody.

Według wyjaśnień Inspektora ds. administracyjno-technicznych przerwa technologiczna odbywa się 1 x w roku. W roku 2025 nie przeprowadzano ww. przerwy, planuje się ją przeprowadzić w miesiącu wrześniu 2025 r.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu sprzątającego, ratowniczego i konserwatorów aktualne.

Apteczki pierwszej pomocy – duże wyposażenie – torba ratownicza R1, R0 usytuowane hali basenowej, podręczna apteczka + zestaw AED w szatni dla klientów, podręczna apteczka przy biurach w toalecie damskiej.

Ocena wizualna jakości wody na pływalni w nieckach: sportowej, rekreacyjnej z aerozolem oraz w Whirlpool I i Whirlpool II w dniu kontroli nie budziła zastrzeżeń.

Na terenie obiektu przestrzega się przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W widocznym miejscu przy drzwiach wejściowych do budynku i w holu przy szatni umieszczono oznakowanie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. W dniu kontroli nie stwierdzono osób palących na terenie pływalni.

Czystość bieżąca zachowana. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny niecek basenowych, urządzeń znajdujących się w podbaseniu, otoczenia niecek (posadzka), holu, ubikacji ogólnodostępnych nie budził zastrzeżeń.

Działania edukacyjno-informacyjne:

Podczas kontroli poinformowano stronę kontrolowaną o czynnikach środowiskowych sprzyjających występowaniu i namnażaniu bakterii Legionella sp.: temperatura w zakresie od 20°C do 45°C; obecność biofilmu, osadów, korozji; gromadzenie się glonów, mułu, pierwotniaków; elementy instalacji pokryte osadem wapiennym, kamieniem kotłowym: prysznice, wylewki baterii, nasadki sitkowe baterii umywalkowych; niewłaściwa konserwacja i brak ciągłości w używaniu wyposażenia i urządzeń w punktach czerpalnych; zastoiny wody w rurach; nieczynne lub rzadko używane odgałęzienia o bardzo małym przepływie wody; brak lub zbyt małe stężenie środków dezynfekcyjnych.

Działania profilaktyczne zapobiegające namnażaniu się bakterii Legionella sp. w instalacjach i urządzeniach wodnych:

*01.11.2024
niektóre z nawyków
np. zabranie ręcznika*

- w instalacjach wody ciepłej temperatura wody opuszczającej podgrzewacz powinna przekraczać 60°C, natomiast w całej instalacji utrzymywać temperaturę wody powyżej 55°C, podgrzewacz wody po dłuższym okresie nieużytkowania powinien być opróżniony z wody i poddany zabiegom czyszczenia,
- płukanie wewnętrznych systemów wodociagowych powinno odbywać się z uwzględnieniem możliwie jak największej liczby punktów wypływu wody w poszczególnych obszarach np. na piętrach, pionach. Ma to na celu wymianę wody na świeżą oraz zapewnienie właściwej temperatury wody w punkcie czerpalnym (dla wody ciepłej co najmniej 55°C, poniżej 25°C dla zimnej) oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie stężenia środka dezynfekcyjnego we wszystkich punktach,
- usuwanie w instalacjach tzw. ślepe odcinki oraz nieużytkowane odcinki o niskim natężeniu przepływu w celu zminimalizowania ryzyka stagnacji wody,
- dokonywanie przeglądów stanu technicznego wewnętrznych systemów wodociagowych, ze szczególnym uwzględnieniem: doboru wielkości systemu do aktualnych potrzeb, szczelności przewodów, wzajemnej izolacji przewodów ciepłej i zimnej wody (ryzyko schładzania ciepłej wody i ogrzewania zimnej), stanu technicznego podgrzewacza wody, utrzymania odpowiedniej temperatury wody ciepłej, sprawdzania stężenia środków dezynfekcyjnych (w przypadku obiektów, w których stosowana jest dezynfekcja chemiczna),
- kontrolowanie temperatury wody wypływającej z podgrzewacza oraz w poszczególnych punktach jej wypływu z kranu (zarówno ciepłej, jak i zimnej wody) oraz prowadzić dokumentację dotyczącą okresowych przeglądów i kontroli temperatury,
- wykonywanie badania jakości wody ciepłej na obecność bakterii *Legionella* sp. zgodnie

z częstotliwością określoną w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie narażenia na radon w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przekazano Pani Małgorzacie Goleń, Inspektorowi ds. administracyjno-technicznych informacje:

a) o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących radonu w Europie i Polsce:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 ze zm.)
- Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1139).
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia „Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy” (Dz. U. z 2021 r. poz. 169)

b) ogólne informacje o radonie:

Radon to gaz powstały w wyniku rozpadu naturalnych izotopów promieniotwórczych znajdujących się w glebie i skałach. Długotrwałe narażenie na radon, a dokładniej na produkty jego rozpadu, jest drugą najczęstszą przyczyną raka płuc (po paleniu) i główną przyczyną rozwoju chorób płuc u osób, które nigdy nie paliły. Szacuje się, że radon powoduje od 3% do 14% wszystkich nowotworów płuc w kraju, w zależności od średniego krajowego poziomu radonu i częstości palenia tytoniu. Ryzyko rozwinięcia się choroby jest wyższe u osób trwale narażonych na przybywanie w pomieszczeniach, w których może gromadzić się szkodliwa dla zdrowia ilość gazu. Istnieją sprawdzone i trwałe metody zapobiegania przenikaniu radonu do budynków. W niektórych przypadkach konieczna jest pomoc specjalistycznych laboratoriów, ale każdy z nas może zapobiegać zagrożeniom związanym z radonem. Wystarczy regularnie wietrzyć mieszkania.

Źródło: <https://www.gov.pl/web/psse-walcz/materialy-informacyjno-edukacyjne-dot-narazenia-na-radon>

c) „Poznaj radon” – Kampania Państwowej Agencji Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki rozpoczęła kampanię „Poznaj radon”, która informuje jak w bezpieczny i łatwy sposób zabezpieczać budynki przed przedostawaniem się radonu. Celem kampanii jest przekazanie rzetelnej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy o radonie, a tym samym zwiększenie świadomości Polaków na ten temat. Na potrzeby działań informacyjnych przygotowywana została strona internetowa www.gov.pl/poznajradon, która stanowi bazę informacji na temat szkodliwości gromadzącego się w pomieszczeniach radonu, ale też metod i technik zabezpieczenia budynków przed

przenikaniem tego gazu do pomieszczeń. Platforma to także źródło wiedzy na temat historii odkrycia radonu, zainteresowani znajdą tu również ciekawostki, bazę wiedzy na temat radonu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Adresatem kampanii jest całe społeczeństwo – osoby, które do tej pory nie poznały problemu radonu, ale też ci, którzy chcieliby pozyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Kampania skierowana jest m.in. do pracowników służby zdrowia, pośredników w handlu nieruchomościami, deweloperów czy nauczycieli. Poszerzenie wiedzy na temat radonu na podstawie zweryfikowanych i rzetelnych informacji może zminimalizować ryzyko chorób związanych z narażeniem na radon.

Strona internetowa kampanii „Poznaj radon” wystartowała na początku listopada 2023 r., tuż przed Europejskim Dniem Radonu, który przypada 7 listopada. Portal będzie stale rozbudowywany o kolejne informacje na temat radonu. W najbliższych planach jest także realizacja filmu edukacyjnego. Informacje na temat kolejnych działań będą pojawiały się na stronie internetowej kampanii: www.gov.pl/poznajradon, stronie Państwowej Agencji Atomistyki: www.gov.pl/paa oraz na Twitterze PAA: <https://twitter.com/PAAatomistyki>.

Źródło: <https://www.gov.pl/web/psse-walcz/materialy-informacyjno-edukacyjne-dot-narazenia-na-radon>

d) Wykaz aktualnych laboratoriów posiadających akredytację do dokonywania oznaczenia radonu:

- Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych ul. Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków tel.: 12 662-83-32 strona internetowa: <https://radon.ifj.edu.pl/>;

- Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa tel.: 22 811-00-11 strona internetowa: <https://www.clor.waw.pl/>

- Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Pomiarów Skażeń ul. A. Sołtana 7; 05-400 Otwock telefon: 22 273-10-32 lub 22 273-11-99 strona internetowa: <https://lpd.ncbj.gov.pl/>

- Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG - PIB Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice telefon: 32 259-20-00 lub 32 259-22-44 strona internetowa: <https://gig.eu/pl>

- Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8; 91-348 Łódź telefon: 42 631-48-03 strona internetowa: <https://www.imp.lodz.pl/>

- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa telefon: 22 542-12-02 strona internetowa: <https://www.pzh.gov.pl/>

źródło: <https://www.gov.pl/web/psse-mielec/wykaz-aktualnych-laboratoriow-posiadajacych-akredytacje-do-dokonywania-oznaczenia-radonu>

e) Techniki stosowane w celu redukcji stężeń radonu w budynkach gdzie stwierdzono przekroczenie średniorocznego stężenia radonu ponad 300 Bq/m³: Miejsca, w których dochodzi do pęknięć w konstrukcji budynku:

- otwarte studzienki – można je wyposażyć w hermetyczną pokrywę. Jeśli studzienka pełni również funkcję odpływu podłogowego, można zainstalować w niej specjalny syfon, który instaluje się przy pokrywie studzienki;

- odpływy podłogowe – podobnie jak w przypadku studzienek, w odpływach podłogowych w piwnicy można zainstalować syfony, które zapobiegają przedostawaniu się radonu do piwnicy. Urządzenia te chronią także przed pleśnią, zapachami, owadami i przeciekami;

- podłogi i ściany - jeśli to możliwe, powinniśmy zadbać o uszczelnienie połączeń pomiędzy ścianą fundamentową a podłogą. Jeśli to połączenie jest nieszczelne, może stanowić główne źródło przenikania radonu do pomieszczeń;

- odsłonięta gleba - odsłonięty grunt w przestrzeniach znajdujących się pod budynkiem jest jednym z miejsc, przez które radon może przedostawać się do naszych domów. Istnieje możliwość osłonięcia fragmentu gleby plastikową membraną z uszczelnionymi krawędziami. Jeśli w piwnicy znajdują się miejsca, w których nie ma płyty podłogowej, można w tym miejscu wylać beton.

- puste przestrzenie w konstrukcji ścian – drobne pęknięcia w ścianach fundamentowych i podłogach można w łatwy sposób uszczelnić. Większe wymagają zastosowania odpowiednich technik budowlanych. Ekipa budowlana specjalizująca się w uszczelnianiu konstrukcji domu może wykonać prace naprawcze, reperując także szczeliny, które znajdują się поблизу kanałów dystrybucji mediów (np. wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego) w ścianach i podłogach. Należy pamiętać, że konstrukcja budynku z czasem starzeje się i osiada. Mogą pojawiać się wtedy nowe pęknięcia, które będą wymagały renowacji.

Ponadto jednym ze sprawdzonych i najbardziej skutecznych metod jest odpowiednia wentylacja domu. Dzięki regularnemu wietrzeniu mieszkań możemy obniżyć poziom radonu o ponad 80%. Wentylacja może odbywać się w sposób mechaniczny (otwieranie okien i drzwi). Inną metodą jest zainstalowanie

wentylatora odzysku ciepła (HRV) lub wentylatora odzysku energii (ERV), który zwiększy wentylację zwłaszcza w pomieszczeniach, nieposiadających okien i innych drożnych ciągów wentylacyjnych.

Źródło: <https://www.gov.pl/web/poznajradon/rady-na-radon---poradnik>

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny powierzchni ścian oraz sufitu na hali nowego basenu tj. zacieki i złuszczone farba nad kanałami wentylacyjnymi oraz zacieki na suficie.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 924 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski

- odmalować powierzchnię ścian nad płytkami na hali starego basenu;
- w pomieszczeniach (magazynach) w podbaseniu:
 - odmalować powierzchnię ścian we wnęce przy szatni dla pracowników;
 - oczyścić płytki na ścianie i podłodze oraz kratkę wentylacyjną w magazynie chemicznym dot. Gotix Minus pH;
 - odmalować powierzchnię ścian na wysokości ok. 80 cm od podłogi w pomieszczeniu filtracji wody;
 - odmalować powierzchnię ścian i sufitu w korytarzu prowadzącym do chlorowni nowego basenu;
 - odmalować powierzchnię ścian oraz zacieki na suficie w pomieszczeniu z fundamentem zjeżdżalni;
 - odmalować powierzchnię ścian i sufitu, oczyścić płytki na podłodze, oczyścić i odmalować futrynę, uzupełnić brakujące płytki otaczające futrynę w pomieszczeniu chlorowni nowego basenu;
 - odmalować ściany na wysokości ok. 1 m od podłogi w pomieszczeniu filtrów i pomp starego basenu.

Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli od Pani Małgorzaty Goleń, Inspektora ds. administracyjno-technicznych, możliwy termin usunięcia ww. zaleceń to termin przerwy technologicznej, tj. wrzesień 2025 r.

O działaniach podjętych w celu realizacji ww. zaleceń należy poinformować pisemnie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie w terminie do 30.09.2025 r.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości... słownie...

(nr mandatu karnego)...

(podstawa prawna)...

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr... z dnia... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Gospodarz obiektu
Szef służb ratowniczych

Waldemar Siwna

Inspektor
ds. administracyjno-technicznych

Małgorzata Goleń

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Asystent

Błaszczowska
mgr inż. Anna Błaszczowska

ASYSTENT
mgr inż. Monika Binarska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.05.2025✓

Miasto Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Lecha 6

NIP 784 25 013 67

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

62-200 Gniezno, ul. Bł. Jolenty 5

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Inspektor
ds. administracyjno-technicznych

Małgorzata Goleń

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni / ZF/PT/HK/01/01/08

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić