



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.24.15.2025

OSR-DIT-095-1982-2025

Gniezno, dnia 11.07.2025 r.

DIT - decyzja w sprawie
pł 2 i 3

OSR - pła 1 i 3
14.07.2025



Dyrektor Gnieźnieńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, art. 107 § 1 i § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), § 2 ust. 1 oraz załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 924 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 446215/25/POZ z dnia 09.07.2025 r. wydanym przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia dot. próbki wody pobranej w dniu 24.06.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny Whirlpool 1 Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

stwierdza

brak przydatności wody do kąpieli w niecce Whirlpool 1 Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami Legionella sp. w ww. niecce

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

i nakazuje

1. Wyłączyć nieckę Whirlpool 1 z użytkowania do czasu uzyskania wyników jakości wody zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami *Legionella* sp. w niecce Whirlpool 1.
3. Poinformować użytkowników pływalni o pogorszeniu jakości wody, a także podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o zamiarze uruchomienia niecki Whirlpool 1 i przedstawić wyniki badania wody potwierdzające spełnienie przez nią ww. norm.

Decyzji niniejszej w pkt 1, 2, 3 nadaje się na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Termin wykonania pkt 4 – do dnia 11.08.2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 11.07.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań nr 446215/25/POZ z dnia 09.07.2025 r. wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia dot. próbki wody pobranej w dniu 24.06.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny Whirlpool 1 Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno. Na podstawie ww. sprawozdania z badań, w badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii *Legionella* sp. w ilości 200 jtk/100 ml.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia cyt.: „*Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia*”. Według załącznika nr 1 ww. rozporządzenia dopuszczalna norma dla *Legionella* sp. w wodzie w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny wynosi 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z dokumentem opracowanym przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju *Legionella*”, cyt.: „Ryzyko występowania i namnażania się tych bakterii zależy między innymi od poprawności wykonania wewnętrznych systemów wodociągowych i ich właściwej eksploatacji, w tym zapewnienia odpowiedniej temperatury wody i stężenia środków dezynfekcyjnych, wielkości rozbioru wody czy też istniejącej wcześniej kolonizacji systemu przez bakterie *Legionella* sp. Ryzyko zakażenia tymi bakteriami związane jest przede wszystkim z urządzeniami i elementami wewnętrznego systemu wodociągowego, które wytwarzają aerozole wodne (m.in.: prysznice, baseny z hydromasażem/typu SPA/typu whirlpool, systemy klimatyzacyjne). Dlatego też przed ponownym otwarciem ww. budynków wskazane jest wdrożenie odpowiednich działań takich jak np. płukanie instalacji, dezynfekcja (chemiczna lub termiczna) wody, a w przypadku zwiększonego ryzyka kolonizacji systemu, przeprowadzenie badań wody w kierunku *Legionella* sp. Prawidłowe wyniki będą potwierdzeniem, że korzystanie z obiektu jest pod tym względem bezpieczne (...) Kontrola i czyszczenie basenów z hydromasażem / typu spa / typu Whirlpool. Zapewnienie, aby przed napełnieniem i oddaniem do użytkowania basenu, elementy instalacji takie jak zbiorniki, ściany, niecki były wolne od osadu lub biofilmu. W razie konieczności należy przeprowadzić ich czyszczenie i dezynfekcję. Po ponownym napełnieniu basenu wodą, wskazany jest pomiar stężenia środków dezynfekcyjnych, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna. Zaleca się wykonanie badania wody z wanny/niecki basenu w kierunku bakterii *Legionella* sp.” Każda niezgodność wartości parametrów, wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązujących norm.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, cyt.: „Właściciel lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytych stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym”.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”. Tymczasem ust. 1 tego przepisu stanowi, że: „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor

sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień". Art. 37 ust. 1 ww. ustawy określa, że cyt.: „W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”. Powyższe jest wsparte treścią art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, który pozwala nadać decyzji w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to wymagane dla ochrony zdrowia publicznego, tak jak w niniejszej sprawie. W zakresie terminu wykonania pkt 4 uwzględniono czas potrzebny na zaplanowanie i podjęcie działań naprawczych zmierzających do redukcji liczby bakterii *Legionella* sp., jak również czas na wykonanie badań jakości wody.

Okoliczności, o których mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ może pominąć tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii *Legionella* sp. w wodzie basenowej w niecce Whirlpool 1.

Organ odstąpił od zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wraz z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy nawet po doręczeniu decyzji przekazano wraz z samą decyzją.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z niecki basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny Whirlpool 1 Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego, 23, 61-705 Poznań, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach.

Ponadto, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania.

Oświadczenie to składa się w formie pisemnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie bezpośrednio przed tym organem, pocztą lub środkami

komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Anna Skupiewska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat wraz z załącznikiem - przesłano e-Doręczenia i e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl
 2. Prezydent Miasta Gniezna – Przesłano e-Doręczenia
 3. aa
- JBG