




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie



Gniezno, 28 listopada 2025 r.

ON-HK.903.24.11.2025

Sprawę Anna Błaszowska
prowadzi: +48 61 4262242 w. 222
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

Dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań nr: 815959/25/POZ, 815960/25/POZ, 815961/25/POZ z dnia 05.11.2025 r. dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 21.10.2025 r. wydanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody pobranej z instalacji wody ciepłej – starego obiegu, tj.: szatni nr 1 (najbliższy punkt czerpalny), toalety ogólnej (punkt pośredni), szatni hali sportowej nr 3 (punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika wody ciepłej) Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno w zakresie bakterii Legionella sp. spełnia wymagania określone w załączniku nr 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) – woda nadaje się do pryszniców.

Zgodnie z załącznikiem nr 3B ww. rozporządzenia, przeprowadzone badania wykazały znikome skażenie ciepłej wody bakteriami Legionella sp. wskazujące, iż system jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

Z uwagi na wyniki poprzednich badań prób wody pobranych w dniu 06.05.2025 r., w których stwierdzono wysokie skażenie ciepłej wody bakteriami Legionella sp., kolejne badania ciepłej wody użytkowej należy wykonywać z częstotliwością określoną w załączniku nr 3B przywołanego na wstępie rozporządzenia, tj. co trzy miesiące.

Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonywanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzi się < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512